



ATEST HIGIENICZNY **B.BK.60110.0660.2024**

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Złączki zaciskowe 3fit® - Press seria 25000 z CuSi bezołowiowego mosiądzu do rur wielowarstwowych**

Zawierający / containing: mosiądz bezołowiowy CW724R (CuZn21Si3P) i inne materiały według deklaracji producenta

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach służących do przesyłania zimnej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wody ciepłej oraz w instalacjach centralnego ogrzewania

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych wyrobów/Hygienic certificate does not apply to the technical parameters of the products.

Wytwórca / producer:

SANHA Polska Sp z o.o.
59-220 Legnica
ul. Poznańska 49

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

SANHA Polska Sp z o.o.
59-220 Legnica
ul. Poznańska 49



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2027.06.05 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2027.06.05 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 5 czerwca 2024

The date of issue of the certificate: 5th June 2024

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB