



ATEST HIGIENICZNY B.BK.60110.0772.2024

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: Rura wielowarstwowa SANHA MultiFit®-Flex z polietylenu PE-RT/Al/PE-RT

Zawierający / containing: polietylen, aluminium

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach centralnego ogrzewania, ogrzewania płaszczyznowego, instalacjach zimnej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i ciepłej wody użytkowej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Po zamontowaniu i przed oddaniem do użytku instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy przepłukać wodą w ilości zappełniającej jej całkowitą wymianę. Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych wyrobu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product.

Wytwórca / producer:

HakaGerodur AG
8717 Benken
Giessenstrasse 3, Szwajcaria

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

SANHA POLSKA Sp. z o.o.
59-220 Legnica
ul. Poznańska 49



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2027.07.09 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2027.07.09 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 9 lipca 2024

The date of issue of the certificate: 9th July 2024

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska


dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB