



## ATEST HIGIENICZNY

**B.BK.60110.0135.2024**

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE**

Wyrób / product: **Rury ze stali nierdzewnej NiroSan®ECO, seria 9600, NiroSan®F, seria 9700, NiroTherm®, seria 9100**

Zawierający / containing: stal nierdzewną 1.4404, 1.4521, 1.4301

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach służących do przesyłania zimnej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ciepłej wody użytkowej oraz w instalacjach CO

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Po zamontowaniu i przed oddaniem do użytku instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy przepłukać wodą, w ilości zapełniającej jej całkowitą wymianę. Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych wyrobu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product.

Wytwórca / producer:

SANHA GmbH & Co. KG  
45219 Essen  
Teelbruch 80, Niemcy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

SANHA POLSKA Sp. z o.o.  
59-220 Legnica  
ul. Poznańska 49

**Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2027.02.28 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.**

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2027.02.28 or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 28 marca 2024

The date of issue of the certificate: 28th March 2024

Kierownik  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

*[Signature]*  
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB