



## ATEST HIGIENICZNY

**B.BK.60110.0317.2025**

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE**

Wyrób / product: **Złączki gwintowane z mosiądzu CW617N chromowane i niechromowane**

Zawierający / containing: mosiądz CW617N, zewnętrzną powłokę chromową

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i ciepłej wody użytkowej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Po zamontowaniu, przed oddaniem do użytku, instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych wyrobu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product.

Wytwórca / producer:

SANHA GmbH & Co. KG  
45219 Essen  
Teelbruch 80, Niemcy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

SANHA Polska Sp z o.o.  
59-220 Legnica  
ul. Poznańska 49


**Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2028.04.09 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.**

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2028.04.09 or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 9 kwietnia 2025

The date of issue of the certificate: 9th April 2025

p.o. Kierownika  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

  
dr n. med. Maciej Szczotko