



Udstedt: 2024.08.12  
Gyldig til: 2027.07.01

Opfylder kravene i BR 18

**GODKENDELSESINDEHAVER:**


Sanha GmbH & Co. KG  
Im Teelbruch 80  
DE-54219 Essen  
Telefon: +49 02054 925 0  
Telefax: +49 02054 925 260  
Internet: www.sanha.com

**Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:  
Presfittings til kobberrør  
SANHA-Press serie 6000  
SANHA PURAPRESS serie 8000  
dim. 12 – 108 mm**

**FABRIKAT:**

SANHA GmbH & Co. KG,  
Tyskland

**MÆRKNING:**

- Fabrikantmærke: SANHA
- Dimension:  
udv. diam. x godstykkeelse
- Godkendelsesmærke: 
- Godkendelsesnummer

**KVALITETSKONTROL:**

Godkendelsesindehaver  
opretholder obligatorisk  
kontrolaftale med  
MPA NRW, Dortmund.

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418.

Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 417 er opfyldt.

**BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:**

**Brug:**

Højeste forekommende driftstryk i installationen må ikke overstige 1000 kPa.

SANHA-Press serie 6000 og SANHA-Purapress serie 8000 anvendes i brugsvandsinstallationer til samling af VA-godkendte hårde og bløde kobberrør i dimensionerne 12 -108 mm.

Samling af rør og koblinger udføres med et dertil egnet specielt presseværktøj, og i øvrigt i overensstemmelse med godkendelsesindehaverens monteringsvejledning.

Forud for montage skal der indhentes oplysninger om vandets sammensætning og det skal vurderes om produkterne er egnede for montage det aktuelle sted, set i forhold til den oplyste vandkvalitet. For egnethed af materialer henvises til alment teknisk fælleseje, bl. a. BygErfa

**I bygning:**

Rørene kan indstøbes eller anbringes utilgængelige. Samlingerne skal være udskiftelige og anbragt, så samlingerne er fritliggende eller monteret i udsparinger eller foringsrør på en måde, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres.

**I jord:**

Rørene og samlinger skal være korrosionsbeskyttet udvendigt. Rør og samlinger skal være udskiftelige, det vil sige tilgængelige ved opgravning eller lagt i foringsrør eller kanaler.

Installationen skal udføres i overensstemmelse med DS 439, Norm for vandinstallationer.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.